



NHŚ.9022.2.64.2026  
Nakło nad Notecią, 18 czerwca 2026r

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za IV kwartał 2025 r. i I kwartał 2026r z wodociągu w Smoguleckiej Wsi gm. Kcynia**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2024r., poz. 416, z późn.zm.), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2024r, poz. 757, z późn.zm.) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294, z późn.zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Smoguleckiej Wsi gm. Kcynia, należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o. ul. Nakielska 9, 89-240 Kcynia

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	SB/121017/10/2025	02.10.2025r.	SUW Smogulecka Wieś
2.	SB/121022/10/2025	02.10.2025r.	Sieć: Sipiory Firma RAL
3.	SB/121016/10/2025	02.10.2025r.	Sieć: Smogulecka Wieś 8
4.	SB/14929/02/2026	09.02.2026r.	Sieć: Smogulecka Wieś 8
5.	SB/13323/02/2026	09.02.2026r.	SUW Smogulecka Wieś
6.	295/178/2026	13.02.2026r.	SUW Smogulecka Wieś

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

**STWIERDZA :**

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Smoguleckiej Wsi gm. Kcynia, należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o. ul. Nakielska 9, 89-240 Kcynia.

**UZASADNIENIE**

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbki wody z wodociągu w Smoguleckiej Wsi gm. Kcynia, należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o. ul. Nakielska 9, 89-240 Kcynia.

Wykonano badania w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym

F/PSSE-Na/N/96 z dnia 17.06.2019r.



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  
w Nakle nad Notecią ul. Mickiewicza 11, 89-100 Nakło nad  
Notecią  
+48 52 386 00 03  
adres e-mail: [sekretariat.psse.naklo@sanepid.gov.pl](mailto:sekretariat.psse.naklo@sanepid.gov.pl)  
adres e-Doręczeń: AE:PL-97067-78071-JGWRU-31

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w sprawozdaniu z badań SB/13323/02/2026 z dnia 12.02.2026r. (punkt poboru: SUW Smogulecka Wieś) nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części C załącznika Nr 1 (tabela 1. Wymagania mikrobiologiczne) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), z uwagi na obecność bakterii grupy coli (oznaczona wartość: 4jtk/100ml, dopuszczalna wartość: 0jtk/100ml).

Powtórne badanie wody pobranej z w/w punktu monitoringowego w dniu 13.02.2025r. (sprawozdanie z badań 295/178/2026 z dnia 16.02.2026r.) wykazało, że spełnia ona wymagania sanitarne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią, na podstawie uzyskanych wyników badań, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Smoguleckiej Wsi gm. Kcynia.

Z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią  
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego i Profilaktyki Zdrowotnej  
Sylwia Nowak

*Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

]

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni  
Spółka z o.o. ul. Nakielska 9, 89-240 Kcynia - elektronicznie
  2. a/a - EZD
- Do wiadomości:
3. Burmistrz Kcyni, ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia – elektronicznie

F/PSSE-Na/N/96 z dnia 17.06.2019r.