



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią

NHŚ.9022.2.59.2026

Nakło nad Notecią, 18 czerwca 2026r.

## Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za IV kwartał 2025 r. i I kwartał 2026r. z wodociągu w Żurawi gm. Kcynia

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2024r., poz. 416, z późn.zm.), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2024r, poz. 757, z późn.zm.) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294, z późn.zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Żurawi gm. Kcynia, należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o. ul. Nakielska 9, 89-240 Kcynia

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	SB/121020/10/2025	02.10.2025r.	SUW Żurawia
2.	SB/121021/10/2025	02.10.2025r.	Sieć: Sklep Żurawia 45a
3.	2972/1702/2025	15.12.2025r.	SUW Żurawia
4.	SB/151787/12/2025	03.12.2025r.	SUW Żurawia
5.	296/179/2026	13.02.2026r.	SUW Żurawia

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

### STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Żurawi gm. Kcynia, należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o. ul. Nakielska 9, 89-240 Kcynia.

### UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbki wody z wodociągu w Żurawi gm. Kcynia, należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o. ul. Nakielska 9, 89-240 Kcynia.

Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym. Sprawozdanie z badań 2972/1702/2025 z dnia 17.12.2025r wykazało ponadnormatywne ilości manganu (aktualna decyzja administracyjna Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Nakle nad Notecią). Powtórne badanie próbki wody z SUW w Żurawi przeprowadzone w dniu 13.02.2026r. potwierdziło doprowadzenie jakości wody z wodociągu w Żurawi do właściwych norm sanitarnych.

F/PSSE-Na/N/96 z dnia 17.06.2019r.



CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  
w Nakle nad Notecią ul. Mickiewicza 11, 89-100 Nakło nad  
Notecią  
+48 52 386 00 03  
adres e-mail: [sekretariat.psse.naklo@sanepid.gov.pl](mailto:sekretariat.psse.naklo@sanepid.gov.pl)  
adres e-Doręczeń: AE:PL-97067-78071-JGWRU-31

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią  
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego i Profilaktyki Zdrowotnej  
Sylwia Nowak

---

*Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni  
Spółka z o.o. ul. Nakielska 9, 89-240 Kcynia - elektronicznie

2. a/a - EZD

Do wiadomości:

3. Burmistrz Kcyni, ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia – elektronicznie

F/PSSE-Na/N/96 z dnia 17.06.2019r.